

ПАО «Газпром»
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
филиал – Пековское ЛПУМГ

Адрес: 180006, Псковская область, г. Псков, ул. Пожиговская д. 20

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер - первый
заместитель директора филиала
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» -
Пековское ЛПУМГ



В.В. Дында

« 31 » октября 2018 г.

М.П.

Паспорт № 24-06/206-10-2018
качества газа горючего природного за октябрь 2018 г.

1. Паспорт распространяется на объемы газа поданного в общем потоке по газопроводам:

Валдай – Пеков - Рига

наименование газопровода

покупателям (потребителям) Российской Федерации с 10 часов 1-го дня месяца до 10 часов 1-го дня последующего месяца через газораспределительные станции (пункты): №15 "Лидва", ГРП "Папушево",

наименование ГРС, на которые распространяются данные

2. Паспорт распространяется на газы горючие природные по Общероссийскому классификатору продукции ОК 034-2014.

3. Паспорт оформлен на основании результатов измерений физико-химических показателей газа в соответствии с методами испытаний по ГОСТ 5542-2014, условиями договора поставки (транспортировки), технических соглашений.

4. Место отбора проб газа: КС "Изборская" узел подключения ; ГИС КС «Изборск» от крана № 0-2

наименование ГРС, ГРП и др.

5. Физико-химические (качественные) показатели газа горючего природного указаны в таблице 1.

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытания	Норма по ГОСТ 5542	Средне-месячный показатель
1	Компонентный состав, молярная доля:	%	ГОСТ 31371.7-2008		
	метан			не нормируется	96,56
	этан			не нормируется	1,98
	пропан			не нормируется	0,406
	изо-бутан			не нормируется	0,066
	норм-бутан			не нормируется	0,060
	нео-пентан			не нормируется	0,0013
	изо-пентан			не нормируется	0,0105
	норм-пентан			не нормируется	0,0073
	гексаны + высшие углеводороды			не нормируется	0,0121
	диоксид углерода			не более 2,5	0,151
	азот			не нормируется	0,73
	кислород			не более 0,050	менее 0,005
	водород			не нормируется	0,0017
гелий	не нормируется	0,0117			
2	Низшая теплота сгорания при стандартных условиях	МДж/м ³	ГОСТ 31369-2008	не менее 31,80	33,99
		ккал/м ³		не менее 7600	8118
3	Число Воббе (высшее) при стандартных условиях	МДж/м ³	ГОСТ 31369-2008	41,20 - 54,50	49,69
		ккал/м ³		9840-13020	11868
4	Плотность при стандартных условиях	кг/м ³	ГОСТ 31369-2008	не нормируется	0,6929
			ГОСТ 17310-2002		0,693
5	Массовая концентрация сероводорода	г/м ³	ГОСТ 22387.2-2014	не более 0,020	менее 0,0010
6	Массовая концентрация меркаптановой серы	г/м ³		не более 0,036	менее 0,0010
7	Массовая концентрация механических примесей	г/м ³	ГОСТ 22387.4-77	не более 0,001	отс.
8	Температура точки росы по воде при давлении в точке отбора пробы	°С	ГОСТ 20060-83	ниже температуры газа	минус 24,8
9	Температура газа в точке отбора пробы при определении температуры точки росы	°С	не нормируется	не нормируется	6,0
*10	Интенсивность запаха при объемной доле 1 % в воздухе	балл	ГОСТ 22387.5-77	не менее 3	не определяется

*Показатель определяется газораспределительной организацией и распространяется только на ГТТ коммунально-бытового назначения. Для ГТТ промышленного назначения показатель устанавливается по согласованию с потребителем.

Стандартные условия в п.п. 2 – 4: стандартные условия сгорания газа – температура 25 °С, давление 101,325 кПа; стандартные условия измерений объема газа – температура 20 °С, давление 101,325 кПа. При расчетах показателей в п.п. 2 и 3 принимают 1 кал равной 4,1868 Дж.

Значения показателей по п.п. 1 - 8 определены в Химической лаборатории Псковского ЛПУМГ (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.514754).

Инженер – лаборант 2 категории


подпись

Д.В. Лукина
ф.и.о

Заполняется региональной компанией по реализации газа

Копия паспорта выдана

_____ наименование региональной компанией по реализации газа и филиала

покупателю (потребителю)

_____ по его запросу

_____ наименование предприятия

« ____ » _____ 20 ____ г.